



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

TT1.410.0086.2017

Częstochowa, dn. 24.01.2017r.

TT1/000099/akt48018/17

Oryginał

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"SONDA"
ul. NADRZECZNA 57/59 LOK.12
42-202 CZĘSTOCHOWA

dotyczy: warunków technicznych projektowania i wykonania podłączenia wod.-kan.
do działki niezabudowanej nr ewid. 529/2 zlokalizowanej przy ul. Targowej
w miejscowości Nierada, gm. Poczesna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2017r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGÓLNE

Podłączenia wod.-kan. można zrealizować do istniejących sieci znajdujących się

w ulicy:

- wodociąg

- kanał sanitarny

Uwagi:

- Realizacji podłączenia wodociągowego można dokonać z wodociągu $\varnothing 150\text{mm}$ zlokalizowanego na działkach prywatnych po południowej stronie ul. Targowej.
- Alternatywnie wyrażamy zgodę na propozycję realizacji podłączenia wodociągowego z zaprojektowanego na terenie sąsiedniej posesji (dz. nr ewid. 529/1) przyłącza, po jego zrealizowaniu i odbiorze technicznym. Należy zamontować zasuwę odcinającą na każdym podłączeniu wodociągowym.
- Podłączenie kanalizacji sanitarnej można wykonać poprzez włączenie do zaprojektowanego kanału sanitarnego $\varnothing 0,20\text{m}$ w ul. Targowej lub bocznej od Targowej (dz. nr ewid. 529/1), ale po jego zrealizowaniu i odbiorze technicznym.
- Odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w pasie drogowym (od kanału do granicy posesji) jest urządzeniem kanalizacyjnym i przy wykonaniu należy zastosować procedury takie jak dla urządzeń kanalizacji sanitarnej.
- Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej inne warunki odprowadzenia ścieków należy uzgodnić z właściwym terenowo organem urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej.
- Należy uregulować sprawy formalno-prawne związane z realizacją projektowanych podłączeń wod.-kan.
- Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania się wprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
- Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji winny być uprzednio uzgodnione przez PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych.
- Rozpoczęcie realizacji robót wymaga zgłoszenia ich w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Zastrzegamy sobie wyłączność na wykonanie nawierceń do wodociągów ulicznych, jak i również bezpośredni nadzór sprawowany nad włączeniem przewodu do kanału. Pobór wody i zrzut ścieków warunkujemy wcześniejszym zgłoszeniem podłączeń do odbioru technicznego oraz podpisaniem stosownej umowy. Umowa „o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków” zostanie zawarta po dokonaniu odbiorów technicznych odpowiednich przyłączy.
- W przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku której następuje powstawanie ścieków przemysłowych Inwestor przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej zobowiązany jest do podpisania umowy dodatkowej z PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie na przyjęcie ścieków do sieci kanalizacyjnej (lub dowożonych do pkt zlewnego).
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie

MFr

-verte-

sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, że należy złożyć do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objęcie

- przyłączy naradą koordynacyjną.
- Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
- Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Technicznego
Joanna Krzemirska
mgr inż. Joanna Krzemirska