



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl strona internetowa: <http://www.pwik.czest.pl>

Częstochowa, dn. 25.01.2017r.

TT1.410.0094.2017

TT1/000149/A 48014/17

Oryginal

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"SONDA"
UL. NADRZECZNA 57/59 LOK. 12
42-202 CZĘSTOCHOWA**

dotyczy: warunków technicznych projektowania i wykonania przyłącza do przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej na działce nr 529/1 przy ul. Targowej w miejscowości Nierada, gmina Poczesna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2017 r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGÓLNE

Podłączenia wod.-kan. można zrealizować do istniejących sieci znajdujących się

w ulicy:
- wodociąg
- kanał sanitarny

Uwagi:

- Przyłącze wody można wykonać poprzez podłączenie do wodociągu Φ 150 mm zlokalizowanego na terenie działek po południowej stronie ulicy Targowej.
- Należy uregulować sprawy formalno-prawne związane z realizacją projektowanego podłączenia wodociągowego.
- Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji winny być uprzednio uzgodnione przez PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych.
- Rozpoczęcie realizacji robót wymaga zgłoszenia ich w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
- Zastrzegamy sobie wyłączność na wykonanie nawierceń do wodociągów ulicznych.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, że należy złożyć do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objęcie przyłącza naradą koordynacyjną.
- Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
- Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Technicznego
mgr inż. *J. Krzemińska*
mgr inż. Joanna Krzemińska

KKu