



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/44

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: 573-000-38-41 ; REGON: 150354701

Wysokość kapitału zakładowego: 96.010.000,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 034-365-54-48 ; 034-377-31-99 ; 034-377-32-99

sekretariat 034-377-31-01 ; fax 034-365-15-82

e-mail: poczta@pwik.czest.pl strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

Częstochowa, 30.05.2007 r.

2498/TT/1121/2007
Oryginal

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SONDA”
Ul. Gombrowicza 8 m. 4
42-200 Częstochowa**

dot.: *warunków technicznych projektowania i realizacji podłączenia wod.-kan. do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Targowej 144a w Nieradzie, gmina Poczesna.*

W odpowiedzi na pismo z dn. 08.05.2007 r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGÓLNE

Podłączenie wodociągowe można zrealizować do istniejących sieci znajdujących się w ulicy:

-wodociąg

-kanał sanitarny

UWAGI:

- Realizacji przyłącza wodociągowego należy dokonać do zaprojektowanego wodociągu \varnothing 100 mm w ul. Pustej po jego zrealizowaniu i odbiorze technicznym.
- Realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej można dokonać do zaprojektowanego kanału sanitarnego \varnothing 0,20 m w ul. Pustej po jego zrealizowaniu i odbiorze technicznym.
- Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji w trybie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę winny być uprzednio uzgodnione przez Wodociągi Częstochowskie S.A. w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych.
- Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania się wprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
- Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej inne warunki odprowadzenia ścieków należy uzgodnić z właściwym terenowo organem urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej.
- W przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku której następuje powstawanie ścieków przemysłowych Inwestor przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej zobowiązany jest do podpisania umowy z Wodociągami Częstochowskimi S.A. na przejęcie ścieków do sieci kanalizacyjnej.
- Rozpoczęcie realizacji robót wymaga zgłoszenia ich w P.W. i K. O.Cz. S.A. Zastrzegamy sobie wyłączność na wykonanie nawierceń do wodociągów ulicznych jak również bezpośredni nadzór sprawowany nad włączeniem przykanalików do kanału. Pobór wody i zrzut ścieków warunkujemy wcześniejszym zgłoszeniem podłączeń do odbioru technicznego oraz podpisaniem stosownej umowy. Umowa „o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków” zostanie zawarta po dokonaniu odbiorów technicznych odpowiednich przyłączy.
- Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym Wodociągów Częstochowskich S.A.
- Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny

mgr inż. *Zbigniew Cierpień*

J.W.



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl strona internetowa: <http://www.pwik.czest.pl>

Częstochowa, dn. 24.01.2017r.

TT1.410.0090.2017

TT1/000139/17

Oryginał

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"SONDA"
UL. NADRZECZNA 57/59 LOK. 12
42-202 CZĘSTOCHOWA**

dotyczy: prolongaty warunków technicznych projektowania i wykonania przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Targowej 144 A w miejscowości Nierada, gmina Poczesna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2017 r. w sprawie j.w. informujemy, że prolongujemy warunki techniczne zawarte w piśmie 2498/TT/1121/2007 z 30.05.2007 r. do dnia 23.01.2017 r.

Odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w pasie drogowym (od kanału do granicy posesji) jest urządzeniem kanalizacyjnym i przy wykonaniu należy zastosować procedury takie jak dla urządzeń kanalizacji sanitarnej.

W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, że należy złożyć do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objęcie przyłączy naradą koordynacyjną.

Z upoważnienia Zarządu
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Technicznego

J. Krzemieńska
mgr inż. Joanna Krzemieńska