

**POWIAT CZĘSTOCHOWSKI**

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa  
tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216  
zud@czestochowa.powiat.pl

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

NR **GK.6630.805.2014**

Uzgodnienie : ***Kanalizacja sanitarna z przyłączami***

Gmina: ***Poczesna***  
Obręb: ***Kolonia Brzeziny Wik***  
Lokalizacja obiektu : ***Kolonia Brzeziny ul.Korkowa***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***6.140.30.04.2.3***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***511.443.0541***  
Oznaczenie arkusza mapy : ***511.443.0523***

Data posiedzenia: ***2014-11-19***  
Asortyment uzgodnienia: ***Sieć kanalizacji sanitarnej***  
Wnioskodawca:

***Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sonda***

***42-200 Częstochowa  
Gombrowicza 8/4***

**PRZEDŁOŻONY PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH UWAG  
ORAZ INFORMACJI UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNAJCYJNEJ**

**UWAGI I ZALECENIA:**

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO - Paweł Kwiecień**

- uzgodniono trasę sieci, rozwiązania techniczne przedstawić do akceptacji w PWIK.

**REJON DYSTRYBUCJI GAZU W CZĘSTOCHOWIE - Anna Gonera**

- uzgodniono.

**POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W ZABRZU - Anna Gonera**

Uzgodniono pod warunkiem:

- zachowania normatywnych odległości od gazociągów
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG

**ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Jolanta Skubała**

- uzgodniono.

**TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Daniel Mader**

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych od naszych urządzeń wynikających z przepisów branżowych oraz norm PN-E-05100, N-SEP-E-003, PN-E-05125, N-SEP-E-004.

- uzgodniono pod warunkiem, że prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykonywane ręcznie i pod nadzorem pracownika Rejonu. Przed rozpoczęciem prac Inwestor lub upoważniony Wykonawca winien sprawdzić aktualność uzbrojenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii.



- przed rozpoczęciem prac (min 14 dni) inwestor lub upoważniony Wykonawca przedłoży w naszym Regionie opracowaną dokumentację celem potwierdzenia aktualności naszego uzbrojenia.
- na kablach energetycznych należy zbudować rury osłonowe dwudzielne.
- prace w rejonie urządzeń elektroenergetycznych np. stacji transformatorowych, stanowisk, słupowych, złączy rozdzielczych, szafek pomiarowych należy wykonać tak aby:
  - nie naruszyć stabilności w/w urządzeń,
  - nie naruszyć ciągłości istniejących uziemień oraz ich położenia w gruncie,
  - nie ograniczać dostępu do w/w urządzeń.
- w przypadku konieczności przebudowy naszych urządzeń należy wystąpić do RD Cz-wa Wschód o określenie warunków przebudowy.

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ ŚWIERKLANY - Olga Pilchowiec  
- uzgodniono.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ - Anna Widerska - Kowalczyk  
- uzgodniono

**PODMIOTY WEZWANE NA NARADĘ, KTÓRYCH PRZEDSTAWICIELE  
NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:**

Urząd Gminy Poczesna

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Usług. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. Katowice.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ -  
Marek Dudziec - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Starosta Czestochowski

mgr. inż. Marek Dudziec  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wydział Geodezji i Kartografii

Załączniki:

zał. 1 - lista obecności uczestników narady koordynacyjnej