

## Protokół NR 919/2014

### w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

Przedmiot koordynacji: **Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul.Korkowa**

Obiekt położony w działkach:

Lp.	Jedn. ewidencyjna	Obręb	Numery działek
1.	M. CZĘSTOCHOWA	0422 - Brzeziny Wielkie	711

Wnioskodawca: **Gmina Poczesna  
ul. WOLNOŚCI 2  
42-262 POCZESNA**

Inwestor: **Gmina Poczesna  
ul. WOLNOŚCI 2  
42-262 POCZESNA**

Projektant (projektanci): **Barbara Nosol**

nr pisma: **z dnia: 20.11.2014**

Zamówienie nr: **Z/CZ/11902-1/2014 z dnia: 20.11.2014**

Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami) dokonano koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

#### Zgłoszone uwagi branżowe:

Lp.	Branża (reprezentujący) / Uwagi	Rodzaj opinii
1.	<b>Przewodniczący MZUDP w Częstochowie</b> - uzgadnia się projekt pod warunkiem bezwzględnego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Zgodnie z Art.43 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.(tekst jednolity Dz.U.z 2010r.Nr.243,poz.1623 z późn.zm.) Prawo budowlane obiekty ulegające zakryciu, podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem. Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy. Arkusze mapy:6.140.30.04.2.3  - Celem spełnienia warunku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dz.15.04.1999r (Dz.U.Nr 45 z dn.20.05.1999r.poz.454) w sprawie ochrony znaków geodezyjnych,grawimetrycznych i magnetycznych , wykonawca robót zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzór nad zabezpieczeniem znaków przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.	<b>Pozytywna</b>
2.	<b>Fortum Power and Heat Polska sp.zo.o. (Joanna Pietras)</b> - uzgodniono bez uwag.	<b>Pozytywna</b>
3.	<b>GAZ-SYSTEM S.A. (Olga Pilchowiec)</b> - uzgodniono lokalizację inwestycji bez uwag.	<b>Pozytywna</b>
4.	<b>Górnośląska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Zabrze Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze (Anna Gonera)</b> - uzgodniono pod warunkiem: - zachowania normatywnych odległości od gazociągów - zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami - wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG.	<b>Pozytywna</b>
5.	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU (Zygmunt Wachowicz)</b> - wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasach ulicznych.	<b>Pozytywna</b>

- W przypadku konieczności odtworzenia istniejących nawierzchni projekt konstrukcji nawierzchni przedstawić do akceptacji MZDiT, po uprzednim uzgodnieniu warunków do projektowania.

- Uzgodniono.

6.	<b>Netia S.A. (Marek Perliński)</b> Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawił się.	Pozytywna
7.	<b>Powiatowy Nadzór Budowlany dla m.Cz-wy (Krystyna Prokopska)</b> Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawił się.	Pozytywna
8.	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Paweł Kwiecień)</b> - uzgodniono trasę sieci, rozwiązanie techniczne przedstawić do akceptacji w Przeds.Wodociągów i Kanalizacji.	Pozytywna
9.	<b>Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzi. Wod. (Jolanta Skubała)</b> - uzgodniono.	Pozytywna
10.	<b>Tauron Dystrybucja Oddział w Częstochowie Rejon Dystrybucji Częstochowa Wschód (Daniel Mader)</b> - uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych od naszych urządzeń wynikających z przepisów branżowych oraz norm PN-E-05100, N-SEP-E-003, PN-05125, N-SEP-E-004 - uzgodniono pod warunkiem, że prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykonywane ręcznie i pod nadzorem Rejonu. Przed rozpoczęciem prac Inwestor lub upoważniony Wykonawca winien potwierdzić aktualność uzbrojenia w Grodzkim Ośrodku Geodezji i Kartografii. - prace w rejonie urządzeń elektroenergetycznych np. stacji transformatorowych, stanowisk słupowych, złączy rozdzielczych, szafek pomiarowych należy wykonać tak aby: 1. nie naruszyć stabilności w/w urządzeń, 2. nie naruszyć ciągłości istniejących uziemień oraz ich położenia na gruncie, 3. nie ograniczać dostępu do w/w urządzeń.	Pozytywna
11.	<b>Telekom.Polska Pion Sieci (Grzegorz Dyrda)</b> Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawił się.	Pozytywna
12.	<b>Urząd Miasta Częstochowy Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (Anna Makuch)</b> - uzgodniono bez uwag.	Pozytywna
13.	<b>Wydz. Administr. Arch. Budowl. (Agata Kondracka)</b> Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawił się.	Pozytywna
14.	<b>Wydz. Zarz. Kryz. Ochr. Lud. i Spr. Obr. (Michał Drózd)</b> Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawił się.	Pozytywna

### UWAGI DODATKOWE

Załącznik nr 1 - Lista uczestników narady koordynacyjnej.

Z. pp. Prezydenta

mgr inż. Jacek Kudła  
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii