

XIII. ZESTAWIENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Kubatura	Liczba osób/użytkowników	Higieniczny przydział powietrza	Normatywna krotność wymian	Ilość powietrza wentylacyjnego		Obliczeniowa ilość powietrza		Krotność wymian powietrza
							wg. kryterium higienicznego	z krotności wymian	nawiew	wywiew	
—	—	m ²	m ³	os.	m ³ /h×p	h ⁻¹	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	h ⁻¹
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	15
POMIESZCZENIA ŻŁOBKA											
0.01	Łazienka	5,28	17,8	—	—	—	50	—	50	50	2,8
0.02	Pom. na leżaki	3,13	10,5	—	—	2	—	21	21	21	2,0
0.03	Sala I	50,18	169,1	15 - dzieci, 2 - os. Dorosłe	15 - dziecko, 20 - os. dorosła	—	265	—	265	265	1,6
0.06	Szatnia/przebieralnia	12,92	43,5	—	—	2	—	87	87	87	2,0
0.08	Sala II	46,22	155,8	15 - dzieci, 2 - os. dorosłe	15 - dziecko, 20 - os. dorosła	—	265	—	265	265	1,7
0.09	Pom. na leżaki	4,35	14,7	—	—	2	—	29	29	29	2,0
0.10	Łazienka	5,65	19,0	—	—	—	50	—	50	50	2,6
0.11	Pom. na brudną bieliznę	2,58	6,5	—	—	4	—	26	26	26	4,0
0.12	Pom. przygotowania posiłków	15,82	39,6	—	—	2	—	79	79	79	2,0
0.13	Zmywalnia/sterylizacja butelek	6,30	15,8	—	—	4	—	63	63	63	4,0
0.15	Pom. gospodarcze	3,58	9,0	—	—	2	—	18	18	18	2,0
0.16	Pom. porządkowe	5,31	13,3	—	—	2	—	27	27	27	2,0
0.18	Szatnia	4,75	11,9	—	—	4	—	48	48	48	4,0
0.19	Toaleta	2,99	7,5	—	—	—	50	—	50	50	6,7
0.20	Pom. Socjalne	9,01	22,5	—	—	2	—	45	45	45	2,0

Uwaga: 1. Nawiew realizowany za pomocą nawiewników okiennych
2. Wywiew za pomocą wentylatorów ściennych i kratki wywiewnych

