



Wójt Gminy Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018
e-mail: wojt@poczesna.pl

GIZ.271.3.9.2018.RKH

Poczesna, dn. 11.07.2018 r.

Wyjaśnienia 1 treści SIWZ

Dotyczy: „Budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie”.

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań.

Pyt. 1. Brak projektu na zewnętrzną instalację gazu. Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie.

Odp. 1. Zgodnie z warunkami instalację wewnętrzną kończymy na skrzynce na budynku.

Pyt. 2. Prosimy o potwierdzenie wykonania grzejników z poz. 30 i 35 przedmiaru instalacji sanitarnych jako ocynkowanych zgodnie z zapisem projektu str. 8.

Odp. 2. Potwierdzam wykonanie grzejników jako ocynkowane.

Pyt. 3. Rysunek IS8 zawiera grzejniki GZ_21/600/800 lewy, oraz GZ_21/600/520 lewy nieujęte w przedmiarze i rysunku IS7. Prosimy o informację, czy należy je wykonać?

Odp. 3. Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym. Zostało skorygowane rozwinięcie instalacji. Zał. 1, Zał. 2.

Pyt. 4. Prosimy o potwierdzenie, czy poz. 100 przedmiaru instalacji sanitarnych zawiera jedną umywalkę dla osób niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym.

Odp. 4. Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym.

Pyt. 5. Prosimy o potwierdzenie, czy poz. 106 i 107 przedmiaru instalacji sanitarnych zawiera jeden komplet „geberitu” dla osób niepełnosprawnych.

Odp. 5. Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma