



## Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,  
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018  
e-mail: [wojt@poczesna.pl](mailto:wojt@poczesna.pl)

GIZ.271.3.9.2018.RKH

Poczesna, dn. 12.07.2018 r.

### Wyjaśnienia 5 treści SIWZ

Dotyczy przetargu: „Budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie”.

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań.

**Pyt. 1.** Opisany w SIWZ przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przeznaczenia zaprojektowano, jako budynek ośrodka zdrowia – przychodni lekarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym czy budynek ten w zakresie wyposażenia powinien spełniać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)?

**Odp. 1.** Tak.

**Pyt. 2.** W opisie jeden z gabinetów jest przystosowany do krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub jest podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną. W związku z tym wyposażenie tego gabinetu powinno spełniać wszystkie wymogi sanitarne w tym umożliwiać sterylizację pomieszczenia. Natomiast część wyposażenia jest opisana, jako wykonana z płyty wiórowej, dla której nie istnieje skuteczna metoda dekontaminacji. Czy zamawiający wymaga aby wyposażenie gabinetów lekarskich spełniało obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa czyli umożliwiałoby mycie, dezynfekcję i sterylizację?

**Odp. 2.** Tak, wyposażenie gabinetów lekarskich powinno spełniać obowiązujące przepisy i powinno umożliwiać mycie, dezynfekcję i sterylizację.

**Pyt. 3.** Z naszych doświadczeń i przeprowadzonych badań wynika, że płyta wiórowa nie poddaje się dekontaminacji ze względu na nasiąkliwość. Czy Zamawiający akceptuje wykonanie mebli i pozostałego wyposażenia w sposób opisany w SIWZ czyli z materiałów nie zapewniających odpowiedniej czystości mikrobiologicznej?

**Odp. 3.** Gabinety lekarskie należy wyposażyć w meble wykonane z materiałów zapewniających odpowiednią czystość mikrobiologiczną.

WOJT  
mgr inż. Krzysztof Ujma