



Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018
e-mail: wojt@poczesna.pl

GIZ.271.3.9.2018.RKH

Poczesna, dn. 12.07.2018 r.

Wyjaśnienia 7 treści SIWZ

Dotyczy przetargu: „Budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie”.

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań.

Pyt. 1. Jaka kolorystyka Państwa interesuje? Okleina tylko od strony zewnętrznej czy obustronnie? Jaki kolor okleiny?

Odp. 1. Okleina obustronna w kolorze grafitowym.

Pyt. 2. Ma być zastosowana szyba nieprzezierna od zewnątrz, co macie Państwo na myśli? Czy ma być to szyba matowa (biała / szyba przyciemniana barwiona w swojej masie np. na kolor szary (i tak będzie przez nią trochę widać co jest w środku) / czy to ma być np. lustro weneckie? Rozwiązań tego typu jest sporo.

Odp. 2. Szyba przyciemniana barwiona w masie.

Pyt. 3. Czy górne kwatery w oknach 01 i 03 mają być również otwierane?

Odp. 3. Tak.

Pyt. 4. Nie ma możliwości uzyskania współczynnika $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla okna stosując nawiewnik (nie ważne jaki), co to jest priorytetem: współczynnik czy dostarczenie powietrza? Druga sprawa w przekrojach widać, że będzie zastosowana wentylacja mechaniczna, po co nawiewniki?

Odp. 4. Należy zrezygnować z nawiewników wykonując wentylację mechaniczną.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma