

XI. ZESTAWIENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Kubatura	Liczba osób/użytkowników	Higieniczny przydział powietrza	Normatywna krotność wymian	Ilość powietrza wentylacyjnego		Obliczeniowa ilość powietrza		Krotność wymian powietrza
							wg. kryterium higienicznego	z krotności wymian	nawiew	wywiew	
—	—	m ²	m ³	os.	m ³ /h×p	h ⁻¹	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	h ⁻¹
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	15
POMIESZCZENIA DOMU SENIORA+											
0.03	Gabinet terapeutyczne	18,6	59,5	2	20 - os. dorosła	—	40	—	40	40	0,7
0.04	Toaleta	7,80	25,0	—	—	—	50	—	50	50	2,0
0.05	Pom. aktywności ruchowej	28,67	91,7	5	20 - os. dorosła	—	100	—	100	100	1,1
0.06	Toaleta ogólnodostępna	3,69	11,8	—	—	—	50	—	50	50	4,2
0.09	Pom. wielofunkcyjne	41,62	133,2	15	20 - os. dorosła	—	300	—	300	300	2,3
0.10	Aneks kuchenny	8,83	28,3	—	—	2	—	57	57	57	2,0

Uwaga: 1. Nawiew realizowany za pomocą nawiewników okiennych
 2. Wywiew za pomocą wentylatorów ściennych i kratki wywiewnych

