



## Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,  
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018  
e-mail: [wojt@poczesna.pl](mailto:wojt@poczesna.pl)

Poczesna 28.09.2020 r.

ZP.271.3.10.2020.DM

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Modernizacja dachu budynku szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej i modernizacja dachu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pytania przedstawione w brzmieniu, w jakim otrzymał je Zamawiający). Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje wyjaśnienia odnoszące się do pytań zadanych przez Wykonawcę.

#### Pytanie

W przedmiarze budowlanym Szkoły Podstawowej nie uwzględniono pozycji zawierających wymianę rynien i rur spustowych oraz pozycji związanych z wymianą belki czołowej pod montaż orynnowania. Stara belka ma grubość 10 cm, nowa ma mieć 20 cm grubości. Prosimy o wyjaśnienie.

Proszę o rozważanie zastosowania dwuwarstwowego pokrycia papą termozgrzewalną, ponieważ z doświadczenia wiemy, że pokrycie jednowarstwowe na docieplenie gr 20 cm szybko zaczyna stwarzać problemy w skutek niewłaściwego użytkowania np. niewłaściwego odśnieżania dachu podczas ujemnych temperatur lub podczas przeglądów kominiarskich i elektrycznych w okresie letnim.

Proszę o potwierdzenie że wykonanie instalacji odgromowej nie wchodzi w zakres zadań.

#### Odpowiedź

W przedmiarze robót nie uwzględniono pozycji wymiany rynien, rur spustowych oraz pozycji związanych z wymianą belki czołowej pod montaż orynnowania ponieważ takie prace w modernizacji dachu budynku w szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej nie będą wykonywane.

Wyjaśniamy również, iż na styropapę winna być położona papa podkładowa plus termozgrzew nawierzchniowy.

Potwierdzamy, że instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres zadań.

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Ujma

Siemka