



## Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018

e-mail: [wojt@poczesna.pl](mailto:wojt@poczesna.pl)

Poczesna, dn. 02.11.2020 r.

IZP.271.2.36.2020.DS

### Wszyscy Oferenci

#### WYJAŚNIENIA

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „**Rozbiórka budynku byłego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Nierada**” Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami.

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia odnoszące się do pytań zadanych przez Wykonawcę :

Pyt. 1) Brak w przedmiarach ilości papy – ilość warstw.

Odp.1) Budynek pokryty jest papą w ilości dwóch warstw, zgodnie z dokumentacją rozbiórki.

Pyt. 2) Brak pozycji w przedmiarach – koszty utylizacji papy.

Odp.2) Koszty utylizacji papy należy uwzględnić w ofercie cenowej.

Pyt.3) Brak w przedmiarach zasypiania pomieszczenia kotłowni.

Odp.3) Zasypanie kotłowni ujęte jest w poz. 22 – plantowania terenu.

Pyt. 4) Brak informacji czy w kotłowni znajdują się urządzenia do demontażu

Odp.4) W kotłowni brak urządzeń do demontażu.

Pyt.5) Brak informacji czy budynek został odcięty od mediów (woda, elektryka, gaz)

Odp.5) Odcięcie od mediów znajduje się po stronie Zamawiającego, nie należy uwzględniać w ofercie cenowej.

Pyt.6) Brak pozycji kosztorysowej o demontażu , wywozie i kosztach utylizacji : stolarki, wyposażenia.

Odp.6) Demontaż, wywóz i koszty utylizacji należy uwzględnić w ofercie cenowej.

Zamawiający informuję, iż wywóz gruzu poz. 19 – do 5 km  
wywóz złomu poz. 21 – do 5 km.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

*Handwritten signature*