

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poczesnej, ul. Szkolna 3

I.p.	Pozycja (numer odstępstwa) w postanowieniu PPIŚ	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005.	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa zał.nr...	Koszt realizacji [zł]	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	Główny hol wejściowy	odstępstwo od od § 15.ust.2.	brak punktu informacyjnego	wykonanie punktu informacyjnego	600,00	IV kw. 2006	
2.	2	Główny hol wejściowy	odstępstwo od od § 15.ust.3.	brak wydzielonego miejsca na wózki	wykonanie wygradzenia części poczekalni przed gabinetem poradni POZ dla dzieci	1 200,00	IV kw. 2006	
3.	3	WC na pierwszym piętrze	odstępstwo od § 30 ust.2	brak przedsiionków WC wyposażonych w umywalki	Przebudowa WC z wykonaniem przedsiionka	1 500,00	IV kw. 2006	
4.	4	-punkt szczepień - gabinet zabiegowy - poradnia ginekologiczna - laboratorium analityczne	odstępstwo od § 44 ust.4.	brak zaokrąglonego styku listwy przypodłogowej z podłogą	uzupełnienie listew przypodłogowych zgodnymi z wymogami rozporządzenia	1 500,00	IV kw. 2006	
5.	5	- ciągi komunikacyjne - pomieszczenie socjalne	odstępstwo od § 45 ust.1.	niedostateczna wysokość zmywalnej powierzchni ścian	wykonanie prawidłowych powłok zmywalnych	1 700,00	IV kw. 2006	
6.	6	-punkt szczepień - gabinet zabiegowy - poradnia ginekologiczna - laboratorium analityczne	odstępstwo od § 45 ust.2.	brak materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych na całej wysokości ścian	wykonanie prawidłowych powłok nienasiąkliwych	4 500,00	IV kw. 2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	7	- Poradnia ogólna POZ - Poradnia dla dzieci POZ - Poradnia ginekologiczno-położnicza - Laboratorium analityczne	odstępstwo od § 46	niedostateczna powierzchnia wyłożenia materiałami nienasiąkliwymi przy umywalkach	wykonanie prawidłowych powłok nienasiąkliwych	2 500,00	IV kw. 2006	
8.	8	cały obiekt	odstępstwo od § 48 ust.3.	brak dostępności kondygnacji pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych	wykonanie remontu klatki schodowej oraz zakup transportera do transportu osób niepełnosprawnych	25 000,00	IV kw 2008	
9.	9	- punkt szczepień - gabinet zabiegowy - poradnia ginekologiczna - laboratorium analityczne	odstępstwo od § 60	brak baterii ciepłej i zimnej wody uruchamianej bez kontaktu z dłonią	wymiana baterii umywalkowych na prawidłowe	650,00	IV kw. 2006	
10.	10	- Poradnia dla dzieci POZ - punkt szczepień - poradnia ginekologiczna - laboratorium analityczne	odstępstwo od § 64.ust.1.	niezabudowane instalacje kanalizacyjne	zabudowanie pinów kanalizacji sanitarnej	1 400,00	IV kw. 2006	
11.	11	- punkt szczepień - gabinet zabiegowy - poradnia ginekologiczna - laboratorium analityczne - poradnia dla dzieci POZ - Poradnia ogólna POZ	odstępstwo od § 65.ust.1.	nieprawidłową odległość grzejnika od ściany	wykonanie przeróbek instalacji c.o.	1 400,00	IV kw. 2006	
12.	12	- składzik porządkowy - Poradnia ginekologiczno-położnicza	odstępstwo od § 66.ust.1.	brak wentylacji grawitacyjnej	dobudowanie kanałów wentylacyjnych typ Z	1 600,00	IV kw 2008	
13.	13	Laboratorium analityczne	odstępstwo od § 66.ust.2.	brak wentylacji mechanicznej	dobudowanie wentylacji mechanicznej z kanałem typu Z	1 200,00	IV kw 2008	
14.	14	Poradnia ginekologiczno-położnicza	odstępstwo od punktu 13. załącznik 2.	brak bezpośredniego połączenia z kabiną higieny osobistej	Wydzielenie kabiny higieniczno-sanitarnej z powierzchni gabinetu przylegającego	11 000,00	IV kw 2008	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Patorski
Andrzej Patorski

Wiejski Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej, ul. Strażacka 27

I.p.	Pozycja (numer odstępstwa) w postanowieniu PPIS	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005.	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa zat.nr...	Koszt realizacji [zł]	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	- WC dla personelu - WC dla dzieci	odstępstwo od § 30 ust.2	brak przedsińków WC wyposażonych w umywalki	Przebudowa WC z wykonaniem przedsińka	6 000,00	IV kw 2007	
2.	2	- Punkt szczepień - Poradnia - ginekologiczno - położnicza - Gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 44 ust.4.	brak zaokrąglonego styku listwy przypodłogowej z podłogą	uzupełnienie listew przypodłogowych zgodnymi z wymogami rozporządzenia	1 400,00	IV kw 2007	
3.	3	- Poradnia ogólna POZ - Poradnia dla dzieci POZ - ciągi komunikacyjne - poczekalnia	odstępstwo od § 45 ust.1.	niedostateczna wysokość zmywalnej powierzchni ścian	wykonanie prawidłowych powłok zmywalnych	2 100,00	IV kw 2007	
4.	4	- Punkt szczepień - Poradnia - ginekologiczno - położnicza - Gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 45 ust.2.	brak materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych na całej wysokości ścian	wykonanie prawidłowych powłok nienasiąkliwych	4 500,00	IV kw 2007	
5.	5	- Poradnia ogólna POZ - Poradnia dla dzieci POZ	odstępstwo od § 46	niedostateczna powierzchnia wyłożenia materiałami nienasiąkliwymi przy umywalkach	wykonanie prawidłowych powłok nienasiąkliwych	2 500,00	IV kw 2007	
6.	6	- Poradnia ginekologiczno - położnicza	odstępstwo od § 49 ust. 1.	wysokość pomieszczenia nie spełnia wymagań określonych Prawem Budowlanym	wykonanie remontu generalnego z podnoszeniem stropów i przebudową ciągów komunikacyjnych	140 000,00	IV kw 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	7	- Punkt szczepień - Poradnia - ginekologiczno - położnicza - Gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 60	brak baterii ciepłej i zimnej wody uruchamianej bez kontaktu z dłonią	wymiana baterii umywalkowych na prawidłowe	750,00	IV kw 2007	
8.	8	- Punkt szczepień - Poradnia - ginekologiczno - położnicza - Poradnia dla dzieci POZ	odstępstwo od § 64.ust.1.	niezabudowane instalacje kanalizacyjne	zabudowanie pionów kanalizacji sanitarnej	1 400,00	IV kw 2007	
9.	9	- Poradnia ogólna POZ - Poradnia dla dzieci POZ - Gabinet zabiegowy - Punkt szczepień	odstępstwo od § 65.ust.1.	nieprawidłową odległość grzejnika od ściany	wykonanie przeróbek instalacji c.o.	1 400,00	IV kw 2007	
10.	10	- Poradnia ogólna POZ - Poradnia dla dzieci POZ - Poradnia Ginekologiczno - położnicza	odstępstwo od § 66.ust.1.	brak wentylacji grawitacyjnej	dobudowanie kanałów wentylacyjnych typ Z	1 600,00	IV kw 2007	
11.	11	Gabinet zabiegowy	odstępstwo od punktu 11.ust.2. Załącznik nr 2.	zbyt mała powierzchnia pokoju zabiegowego	Przebudowanie ścianek działowych w celu powiększenia pokoju zabiegowego	11 000,00	IV kw 2007	
12.	12	- Poradnia ginekologiczno - położnicza	odstępstwo od punktu 13. Załącznik nr 2.	brak bezpośredniego połączenia z kabiną higieny osobistej	wykonanie remontu generalnego z podnoszeniem stropów i wydzieleniem kabiny higieny osobistej	110 000,00	IV kw 2008	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Patorski
Andrzej Patorski

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nieradzie, ul. Targowa 160

l.p.	Pozycja (numer odstępstwa) w postanowieniu PPIS	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005.	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa zał.nr...	Koszt realizacji [zł]	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	WC na parterze i pierwszym piętrze	odstępstwo od § 30 ust.2	brak przedsińków WC wyposażonych w umywalki	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
2.	2	-punkt szczepień -gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 44 ust.4.	brak zaokrąglonego styku listwy przypodłogowej z podłogą	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
3.	3	- Poradnia ogólna POZ - Poradnia dla dzieci POZ	odstępstwo od § 45 ust.1.	niedostateczna wysokość zmywalnej powierzchni ścian	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
4.	4	-punkt szczepień -gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 45 ust.2.	brak materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych na całej wysokości ścian	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
5.	5	-punkt szczepień -gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 46	niedostateczna powierzchnia wyłożenia materiałami nienasiąkliwymi przy umywalkach	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
6.	6	cały obiekt	odstępstwo od § 48 ust.3.	brak dostępności kondygnacji pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	7	- Gabinet zabiegowy - Poradnia ogólna POZ - Punkt szczepień	odstępstwo od § 49.ust. 1.	wysokość pomieszczenia nie spełnia wymagań określonych Prawem Budowlanym	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
8.	8	-punkt szczepień -gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 60	brak baterii ciepłej i zimnej wody uruchamianej bez kontaktu z dłonią	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
9.	9	-punkt szczepień -gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 64.ust.1.	niezabudowane instalacje kanalizacyjne	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
10.	10	-punkt szczepień -gabinet zabiegowy - Poradnia ogólna POZ -Poradnia dla dzieci POZ	odstępstwo od § 65.ust.1.	nieprawidłową odległość grzejnika od ściany	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
11.	11	-punkt szczepień -gabinet zabiegowy - Poradnia ogólna POZ -Poradnia dla dzieci POZ	odstępstwo od § 66.ust.1.	brak wentylacji grawitacyjnej	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
12.	12	Gabinet zabiegowy	odstępstwo od punktu 11.ust.2. Załącznik nr 2.	zbyt mała powierzchnia pokoju zabiegowego	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
13.	13	cały obiekt	odstępstwo od punktu 18. załącznik 2.	brak składziku dla czystej bielizny	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Patorski

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY

*Zespół Opieki Zdrowotnej Blachownia, ulica Sosnowa 12 a,
placówka w Poczesnej, ul. Szkolna 3*

i.p.	Pozycja (numer odstępstwa) w postanowieniu PPIS	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005.	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa zał.nr...	Koszt realizacji [zł]	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	cały obiekt	odstępstwo od § 48 ust.3.	brak dostępności kondygnacji pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych	Pozyskanie dodatkowych powierzchni poprzez dobudowanie segmentu od strony północnej	250 000,00	IV kw 2008	
2	2	poradnia chirurgiczna	odstępstwo od punktu 12. Załącznik nr 2.	brak osobnych pokoi zabiegowych dla przypadków septycznych i aseptycznych	Pozyskanie dodatkowych powierzchni poprzez dobudowanie segmentu od strony północnej	250 000,00	IV kw 2008	

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Blamed sp.z o.o.,

placówka w Poczesnej, ul. Szkolna 3

3	3	poradnia dermatologiczna	odstępstwo od § 48 ust.3.	brak dostępności kondygnacji pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych	Pozyskanie dodatkowych powierzchni poprzez dobudowanie segmentu od strony północnej	250 000,00	IV kw 2008	
---	---	--------------------------	---------------------------	---	---	------------	------------	--

*Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Optimax,
Częstochowa ul. Wolności 37, placówka we Wrzosowej ul. Strażacka 27*

2	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	- Gabinet laryngologiczny - poradnia okulistyka - poradnia neurologiczna	odstępstwo od § 48 ust.3.	brak dostępności kondygnacji pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych	wykonanie remontu generalnego z podnoszeniem stropów i przebudową ciągów komunikacyjnych	350 000,00	IV kw 2008	

*Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna
placówka we Wrzosowej ul. Strażacka 27*

5	5	gabinet stomatologiczny		bez uwag				
---	---	-------------------------	--	----------	--	--	--	--

*Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna "WOLSKI"
Częstochowa ul. Bielska 59b/79, placówka w Nieradzie, ul. Targowa 160*

6	6	gabinet stomatologiczny	odstępstwo od § 48 ust.3.	brak dostępności kondygnacji pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych	Budowa nowego obiektu przychodni	800 000,00	IV kw 2008	
---	---	-------------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	------------	------------	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Patorski