



Gmina Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48
e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, dnia 2007-11-12

Znak sprawy: 3410/11/2007

Wg rozdzielnika

WYJASNIENIE
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont Przedszkola Publicznego w Hucie Starej B**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

- I.** W związku z brakiem niektórych danych technicznych w dokumentacji projektowej jak i w przedmiarach robót proszę o uzupełnienie SIWZ o następujące informacje :
1. Kotłownia – Kocioł (typ , moc)-Zestawienie instalacji technologicznej .
 2. Instalacja C.O. – Zestawienie grzejników przewidzianych do montażu wraz z akcesoriami (zawory termostatyczne , głowice termostatyczne , zawory odcinające , zawory powrotne , itp.)
 3. Zestawienie stolarki otworowej przewidzianej do montażu z zaznaczeniem funkcji : UR , R , nawiewniki itp.

Odp. 1, 2: Na inst. c.o. nie ma opracowania projektowego. Założono w opisie przedmiaru że przy wymianie inst. c.o. grzejników oraz kotła gazowego, należy przyjąć kocioł o mocy istniejącego tj. 105 kW, natomiast przy wymianie grzejników na panelowe należy w przeliczeniu przyjąć moc obecnie zamontowanych grzejników. Zawory termostatyczne z głowicami.

Odp. 3: Stolarka przewidziana do wymiany ujęta jest w inwentaryzacji projektowej. - jedno ze skrzydeł uchylno-rozwiernie w każdym z wymienionych okien.

II. Pozycja 1.12-1.14 . W przedmiarze zastosowano tynk żywiczny CT-69, natomiast w opisie do projektu występuje tynk akrylowy. Jaki rodzaj tynku należy zastosować?

Odp. Należy zastosować tynk przyjęty w projekcie

III. Pozycja 1.22. Do katalogu ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle, dopisano „szklone na budowie”. Proszę o podanie wymiarów i ilości lub rysunku tych ościeżnic. W jaki sposób są one szklone?

Odp. Dotyczy jedynie ościeżnic drewnianych nie występują w tej pozycji skrzydła drzwiowe. Wymiary podane w projekcie,

IV. Pozycja 1.28. W programie Norma Pro wersja 4.19 2007 r. nie znajduje się katalog nr ZNPP 1/1212/3 jaki zastosowano w przedmiarze. Czy można zastosować inny numer katalogu dotyczący tego samego rodzaju robót ?

Odp.: Można zastosować inny nr katalogu , ma dotyczyć tego samego rodzaju robót.

V. Pozycja 4.15. Podano 573 m³ wyrównania istniejącej podbudowy. Czy jest to poprawny obmiar?

Odp.: Powinno być jak w pozycji poprzedniej i następnej 573 m². Obmiar należy sprawdzić w projekcie i porównać w terenie, czy jest prawidłowy

VI. Pozycja 5.2. Wymiana kotła. Proszę o podanie typu kotła gazowego. Pozycja 5.17-5.19. Proszę o podanie dokładnych wymiarów grzejników

Odp.: Patrz Odp. 1 i 2 do pytania I.

Otrzymują:
- uczestnicy postępowania

Zastępca Wójta

mgr Andrzej Lech