



Gmina Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, dnia 2008-03-28

Znak sprawy: 3410/2/2008

WYJASNIENIE
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont Przedszkola Publicznego w Hucie Starej B**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

1. W przedmiarach brak po poz. 2.16 odpłatności za czas zatrudnienia rusztowania.
2. Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej – brak możliwości sporządzenia prawidłowej wyceny.
3. Brak rysunków z kolorystyka elewacji – brak możliwości sporządzenia prawidłowej wyceny.
4. Brak rysunku kotłowni i zestawienia urządzeń kotłowni (pompy, naczynia wzbiorcze, zawory itp.) – brak możliwości sporządzenia prawidłowej wyceny.
5. Jakie kable występują w poz. 6.1, 6.2?
6. Poz. 5.2 – wycena wg KNRW 4-02 0409-02 nie dotyczy dostawy i montażu sterowników i osprzętu kotła, które należy wycenić oddzielnie.
7. W przedmiarze – roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach nie objętych modernizacją prosimy o podanie typu deski barlineckiej oraz wykładziny PCV.

Odp. 1: praca sprzętu przyjęta jest w pozycji o ile nie – należy przyjąć

Odp. 2 i 3: wycenę należy dokonać na podstawie projektu technicznego (kolorystyka w uzupełnieniu)

Odp. 4 i 6: należy przyjąć na podstawie projektu technicznego z uwzględnieniem Polskich Norm - PN-91/B-02415, PN-91/B-02416 i PN-B-02414:1999.

Odp. 5: kable należy przyjąć zgodnie z Polską Normą PN-JEC60364-5-52.

Odp. 7: w pozycji 1.8 określona jest wykładzina PCV np. Winigam, deska Berlinecka buk malowany na mat.

Zastępca Wójta

mgr Andrzej Lech