



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, dnia 23.12.2008r.

Nr 3410/14/08

### **WYJAŚNIENIE** **treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont budynku Urzędu Gminy w Poczesnej I etap**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Prosimy o podanie koloru stolarki otworowej (okna i drzwi).
- Ad. 1. Stolarka okienna koloru białego, stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna w kolorze drewna naturalnego – dąb.
2. W opisie do projektu występują okna drewniane i PCV a w zestawieniu drewniane – proszę określić z jakiego materiału mają być wykonane.
- Ad. 2. Okna z profili PCV sześciokomorowych.
3. W załączonym przedmiarze robót na roboty budowlane w poz. 65 ujęto „Montaż i dostawa konstrukcji torów jezdnych” - prosimy o informację jaki materiał należy ująć w tej pozycji..
- Ad. 3. Tory jezdne ujęte w tej pozycji to tory systemowe do regałów suwnych stanowiące element tych regałów.

**WOJTA**  
*mgr inż. Krzysztof Ujma*