



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna 31.12.2008 r.

Nr 3410/14/08

WYJASNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont budynku Urzędu Gminy w Poczesnej I etap**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości dotyczących przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Urzędu Gminy w Poczesnej – Etap I”

Przedmiar elektryczny

Dział 2. Poz. 17. W pozycji występuje obwód jednofazowy, powinien być trzyczfazowy.

Ad.1. Dział 2. Poz. 17. Winien być obwód trójfazowy

2. Dział 6. Brak tablic TP, TK

Ad.2. Dział 6. przedmiotowe tablice TP i TK oraz ich wyposażenie pokazano na schematach, których wersję papierową i elektroniczną posiada Urząd Gminy Poczesna.

3. Dział 7. Poz. 51. Pozycja przewiduje tylko przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej, w pozycji jest 0,50 m³ a powinno być 0,249 m³.

Ad.3. Dział 7. Poz. 51. należy przyjąć obmiar 0,249 m³

4. Dział 7. Brak pozycji KNNR 5 1208 02. Zaprawienie bruzd w ilości 199,50 mb.
Brak pozycji zamurowanie otworów 12 szt.

Ad. 4. Dział 7. Uzupełnić o pozycję KNUR 5 1208 02-zaprawienie bruzd w ilości 199,5 mb
Uzupełnić o pozycję – zamurowanie otworów w ilości 12 szt.

5. Dział 8. Brak pozycji KNNR 5 1208 02. Zaprawienie bruzd w ilości 1987, 50 mb.

Ad.5. Dział 8. Uzupełnić o pozycję KNNR 5 1208 02 – zaprawienie bruzd w ilości 1987,5 mb

6. Dział 8. Poz. 59. Przygotowanie zaprawy jest 1987,50 m³, powinno być 2,48 m³

Ad. 6. Poz. 59. Pomyłkowo skopiowano ilość mb zaprawiania bruzd, powinno być przygotowanie zaprawy w ilości 2,48 m³

7. Brak pozycji zaprawianie bruzd w ilości 6 mb. Brak pozycji zamurowania otworów 2 szt.

Ad. 7. Dział 10. Uzupełnić o pozycję zaprawiania bruzd w ilości 6 mb. Uzupełnić o pozycję – zamurowanie otworów w ilości 2 szt.


mgr inż. Krzysztof Ujma

Kopia a/a [D.S.]