



**Gmina Poczesna**  
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,  
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48  
e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, dnia 2009-05-07

Znak sprawy: 3410/4/09

### **WYJAŚNIENIE** **treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

W związku z przetargiem dot. dostosowania ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, prosimy o odpowiedź w następujących tematach :

1. blachodachówka – kolorystyka oraz rodzaj blach

Ad.1 blachodachówka (blacha stalowa tłoczona, ocynkowana, pokryta poliestrem)- kolor standardowy (np. ciemny brąz) należy ustalić z użytkownikiem

2. obróbki blacharskie, blacha stalowa powlekana poliestrem – kolorystyka

Ad.2 obróbki blacharskie- kolor jak pokrycie dachowe

3. parapety – kolorystyka blach

Ad3 parapety zewnętrzne – kolor jak pokrycie dachowe

4. gąsiory dachowe – brak w przedmiarze robót

Ad.4 należy dodać gąsiory dachowe w ilości 53 mb

5. tynk mineralny baranek 1,5 mm – czy ma być dodatkowo malowany, jakimi farbami i kolorystyka

Ad5 malowanie farbami akryłowymi w kolorach pastelowych – kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem

6. tynk mozaikowy – brak kolorystyki

Ad6 tynk mozaikowy – kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem

7. w przedmiarze robót nie uwzględniono wywiezienia i utylizacji gruzu itp.

Ad7 należy uwzględnić wywóz i utylizację gruzu w ilości 67,8 m<sup>3</sup> na odległość 10 km

**WOJT**  
*mgr inż. Krzysztof Ujma*