



**Gmina Poczesna**  
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,  
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, dnia 2009-05-07

Znak sprawy: 3410/4/09

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

1. W związku z przetargiem dot. dostosowania ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, prosimy o określenie systemu i typu siatki ogrodzeniowej oraz jej wysokości (wysokość siatki – 180 cm, czy wysokość ogrodzenia siatki + podmurówka pod przesłó – 180 cm).

Ad1. Wysokość ogrodzenia (siatki + podmurówka pod przesłó) 180 cm, siatka ogrodzeniowa drut stalowy ocynkowany i powlekany 2,5/3,5 mm, kolor ciemnozielony, oczka 56x56 mm.

2. Prosimy również o podanie wymiarów bram i furtek ogrodzenia oraz materiału według przedmiaru pkt. 58.17 furtki wejściowe ze słupkami, budowa z łąt nie struganych ze słupkami z rur.

Ad2. Brama samonośna L=400cm H=180cm i furka L=100cm H=180 cm konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana poliesterowym lakierem proszkowym w kolorze ciemnozielonym, wypełnienie panel z drutu stalowego ocynkowanego i malowanego analogicznie jak konstrukcja.

**WOJT**  
mgr inż. Krzysztof Ujma