



**Gmina Poczesna**  
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,  
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48  
e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, dnia 2009-07-21

Znak sprawy: 3410/6/09

**WYJAŚNIENIE**  
**treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Kompleksu Boisk Sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Hucie Starej B**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji technicznej. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego :

Pyt. Zamawiający podaje parametry nawierzchni poliuretanowej tj.

1. Grubość (mm) 13±1
2. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)<sup>3</sup> 0,60
3. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) 80±8
4. Wytrzymałość na rozdzieranie (N)<sup>3</sup> 140
5. Ścieralność (mm) £ 0,13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nawierzchnię poliuretanową o wytrzymałości na rozdzieranie 110 N ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania nawierzchnię poliuretanową o wytrzymałości na rozdzieranie 110 N

Zastępca Wójta

mgr Andrzej Lech