

Zakres obszarowy opracowania

numer obwodu / nr rozdzielni

55 / R4/1
na dachu + szatnia

Wentylator 230/400V 0.4 kW
Zasilanie YDY 5 * 1.5 mm²
Wyzwalacz termiczny(AI, x.x - x.x) dobrać po zakupie wentylatora.

Przewód zasilający prowadzić przy kominowym otworze wentylacyjnym.

Zasilanie R4/1 YDY5*16 mm² z rozdzielni T4 w parterze

Obwód oświetlenia w obrębie linii przerywanej
numer obwodu / nr rozdzielni

51 / R4/1

wyłącznik wentylator a dachowego

Obwód oświetlenia w obrębie linii przerywanej
numer obwodu / nr rozdzielni

52 / R4/1

Patio

Do piętra. Zasilanie R4/1 YDY5*16 mm² z rozdzielni T4 w parterze

379

Korytarz

47. WC Z NATRYSKIEM
6.71m²

48. POK. NAUCZYCIELA WF
11.30m²

49. KOMUNIKACJA 1/0.00
19.14m²

59. MAGAZYN
9.23m²

58. SZATNIA CHŁOPCÓW
16.20m²

55. 6.60m²

57. 6.33m²

56. 1.19m²

53. 1.19m²

54. 6.04m²

52. 2.20m²

51. SZATNIA DZIEWCZYŃ
7.65m²

50. KOMUNIKACJA
18.03m²

13. SZATNIA
15.25m²

12.

10. SZATNIA
9.08m²

Parter

MIASTOPROJEKT

Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa
ul. Szymanowskiego 15
tel. (034)3245758
miastoprojekt@apl.pl

Projektant
mgr inż. Andrzej Malinowski
andrzej-malinowski@neostrada.pl

Sprawdzający
inż. Tadeusz Szmidt
eltis@interia.pl

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej.
Nr: **AJ/83981/13/3016/79**. Uprawnienia budowlane do projektowania w telekomunikacji.
Nr: **0306/07/U**.
Czł. SOIB: **SLK/1E/0285/03**.

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej.
Nr: **FT-83981/106/1082/02**.
Czł. SOIB: **SLK/E/1050/02**.

2007-12-04

podpis projektanta

podpis sprawdzającego

PROJEKT BUDOWLANY
Specjalność: elektryczna

Tom II/7

Instalacje elektryczne

Nazwa i adres obiektu
SALA GIMNASTYCZNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM W POCZESNEJ, UL. SZKOLNA NR 1

Instalacje siły i gniazd 230 V dla części przynależnej do szkoły podstawowej - PARTER

skala

1:100

numer rysunku

03