BLOKI OPOROWE BETONOWE DLA ODGAŁĘZIEŃ I KORKÓW

Skala 1:10

PRZEKRÓJ A-A



RZUT



WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH

Srednica nominalna trójnika [mm]	Powierzchnia oporowa [cm]	Ciśnienie próbne 15at. h [mm]	Ciśnienie próbne 15at. B [mm]
100/100	1350	300	450
100/80	800	250	320

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA
SPÓŁKA Z O. O. 42 - 200 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15

ADRES OBIEKTU:	UL. SZKOLNA 1, GMINA POCZESNA DZ. NR: 110/4, 110/5, 110/75
TREŚĆ:	PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEKŁADKI ISTN. KAN. SANIT. DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NAZWA RYS:	BLOKI OPOROWE

PROJEKTOWAŁ: specjalność:	mgr inż. P.RAJCA INSTAL. SANIT.	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ: SLK/0283/PWOS/04
SPRAWDZIŁ: specjalność:	mgr inż.I. BŁASIAK INSTAL. SANIT.	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ: UAN-VIII/83861/100/9
OPRACOWAŁ:	tech. T. SZYMONIK INSTAL. SANIT.	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ: UAN - 7342/4/95
	mgr inż. A.BIEL	PODPIS:	NR UMOWY: 232/PW/2006
DATA OPRAC. 09.2006	SKALA: -		NR RYSUNKU 7