



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

---

Poczesna, 15.01.2010 r.

Nr 3410/14/09

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Z uwagi na brak w projekcie instalacji wod-kan dla szkoły i Sali gimnastycznej danych dotyczących typu zaprojektowanych baterii umywalkowych i natryskowych prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić typowe baterie umywalkowe i natryskowe ?

Odp.1 Baterie umywalkowe i natryskowe należy montować jako urządzenia samo-mieszające

Pyt.2 Przedmiar robót instalacji wod-kan Sali gimnastycznej poz.108 opisuje montaż zlewozmywaka w ilości 20 szt. Prosimy o wyjaśnienie czy w tej pozycji należy również wycenić dostawę specjalistycznych stołów zlewozmywakowych stanowiących wyposażenie kuchni czy jedynie wykonać podejścia pod te urządzenia ?

Odp.2 Zlewozmywaki należy zgodnie z pozycją kosztorysową montować na wspornikach, przewidując zakup zlewozmywaka (zgodnego z dokumentacją projektową) jak i wsporników. W przypadku zlewów w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych należy je obsadzić na stołach zlewozmywakowych zgodnie z projektem technologii kuchni.

Pyt.3 Czy w przedmiarach robót instalacji wod-kan dla Sali gimnastycznej poz. 120,121, 122, 123 należy wycenić jedynie montaż urządzeń gazowych czy należy również wycenić dostawę tych urządzeń ?

Odp.3 Dla instalacji wod-kan dla Sali gimnastycznej poz. 120, 121, 122, 123 należy przewidzieć również dostawę urządzeń

Pyt. 4 Z uwagi na brak w przedmiarach robót pozycji dotyczących wyposażenia kuchni za wyjątkiem pozycji dot. zlewów i urządzeń gazowych prosimy o wyjaśnienie czy wykonawcy mają wycenić dostawę urządzeń (w tym zlewy i urządzenia gazowe) stanowiące wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego.

Odp.4 Należy przewidzieć dostawę, montaż oraz element wyposażenia kuchni.

Pyt.5 W przedmiarach robót instalacji wod-kan dla Sali gimnastycznej poz 113 dotyczy montażu zmywarki do naczyń w ilości 2 szt. Wg zestawienia wyposażenia kuchni występuje

1 szt. zmywarki. W związku z powstałą rozbieżnością prosimy o wyjaśnienie ile szt zmywarek należy wycenić ?

Pyt.6 Czy w pozycji 113 przedmiaru robót instalacji wod-kan dla Sali gimnastycznej należy wycenić zamiast jednej brakującej zmywarki obieraczkę do warzyw ?

Odp. 5 i 6 W poz. 113 należy przewidzieć montaż i dostawę 1 szt. zmywarki, reszta wyposażenia wg technologii kuchni.

Pyt. 7 Czy Zamawiający potwierdza, że grzejniki higieniczne Purmo P (obecna nazwa – Hygiene) mają być zastosowane w całym budynku szkoły podstawowej ? Na rozwinięciu instalacji c.o. szkoły podstawowej widnieją grzejniki typu 10,11,22,33 oraz zapis, że są to grzejniki higieniczne. Z danych producenta wynika, że nie posiada on grzejników higienicznych typu 11,22,33 a jedynie grzejniki higieniczne typu ; 10,20,30. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jakiego typu grzejniki należy wycenić ?

Odp.7 Grzejniki należy zamontować w miejscach, wielkościach i typach wskazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji. Na rozwinięciu opis w zakresie podwyższonych wymagań higienicznych odnosi się tylko do grzejników stanowiących znikomą część całości instalacji.

**WÓLT**  
mgr inż. Krzysztof Ujma