



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 27.01.2010 r.

Nr 3410/14/09

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

- Pyt.1 W przedmiarze brak pozycji związanych z montażem następujących elementów :
1. Z wykonaniem i montażem rozdzielaczy. W projekcie występują dwa rozdzielacze o średnicy 125 mm
 2. Zaworów bezpieczeństwa przy kotłach przy zbiorniku na ciepłą wodę i naczyniu Reflex
 3. Zaworów mieszających trójdrogowych wraz z siłownikami
 4. Regulatorów Vitotronic 100 i 333 przy kotłach
 5. Zaworu antyskażeniowego BA dn 25
 6. Filtrów skośnych przy pompach
 7. Odpowietrzników automatycznych dn 15
 8. Zawory spustowe dn 15
 9. Zawory kulowe dn 15
 10. Ilość termometrów powinna wynosić 12 szt a są 4 szt
 11. Ilość manometrów powinna wynosić 5 szt a są 4 szt
 12. Odbioru UDT
 13. Kanału nawiewnego 200X300 oraz czerpni
 14. Płukania instalacji

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wymienione powyżej pozycje.

Odp.1 Pozycje związane z montażem elementów, o których mowa w pkt.1 –14 należy dopisać do przedmiaru i uwzględnić w wycenie


mgr inż. Krzysztof Ujma