



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 27.01.2010 r.

Nr 3410/14/09

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt. 1 W przedmiarze instalacji wod-kan wys. 23 szt. WC natomiast wg projektu jest ich 29 szt. Czy należy uzupełnić przedmiar ?

odp.1 należy dodać i uzupełnić ilość sztuk zgodnie z projektem.

Pyt.2 Na schemacie rozwinięcia inst. wod-kan, cw i gazy (rys.9) wyst. 5 szt. rewizyjnych wypustów podłogowych których brak jest w przedmiarze Czy należy dołożyć pozycje? (jeśli tak to proszę o podanie typu rewizji)

Odp2 należy dodać i wycenić ilość sztuk zgodnie z projektem. Należy przyjąć ogólnodostępne wpusty z rusztem nierdzewnym .

Pyt.3 W przedmiarze inst. wod-kan Sali gimnastycznej brak jest baterii natryskowych oraz baterii przy wannach do mycia nóg Czy należy dodać pozycje ? czy baterie do mycia nóg też powinny być samo-mieszające

Odp.3 należy dodać i wycenić brakujące pozycje. Wszystkie baterie winny być samo-mieszające.

Pyt.4 W projekcie wod-kan Sali gimnastycznej wyst. pompa sterowana manometrem kontaktowym przy naczyniu przeponowym REFLEX a bark jej w przedmiarze ? Co to jest za pompa i czy należy ja uwzględnić w przedmiarze e?

Odp4 Po analizie projektu stwierdzono błąd w opisie urządzenia powinno być manometr kontaktowy zamiast pompa sterowana manometrem kontaktowym. manometr należy uwzględnić w przedmiarze.

Pyt.5 proszę o dokładne wyspecyfikowanie mat. który należy wycenić w wyposażeniu kuchni.

odp5 W przedmiarze kuchni ujęto jedynie wyposażenie montowane na stałe – jak zlewozmywaki, umywalki i wyposażenie zasilane na gaz (dotyczy dostawy, montażu oraz samego elementu). Ilości, opis i parametry techniczne pozostałych elementów wyposażenia kuchni należy przyjąć w/g tabeli na rys. nr 22 – Tom II/1 część architektoniczna

Pyt.6W przedmiarze inst. wod-kan Sali gimnastycznej brak zaworów –DN 80 – 2 szt.
- DN 50 – 2 szt

Odp6 należy wycenić wszystkie kształtki i zawory zgodnie z projektem, w tym cytowane w zapytaniu.

Pyt.7 Czy stosować zamienniki materiałowe ?

Odp.7 Odpowiedzialność za wszelkie zmiany w tym zakresie ponosi wykonawca.


Inż. Krzysztof Ujma