



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, 28.01.2010 r.

Nr 3410/14/09

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 W przedmiarze brak 1 szt. zaworów kulowych do gazu DN 32 oraz alarmowej. Czy należy dodać pozycje?

Odp.1 należy dodać pozycję związaną z montażem zaworu gazowego DN 32 oraz syreny alarmowej

Pyt2 W przedmiarze w pozycji 34 wyst. zawory hydrantowe DN 52 a w projekcie są zawory DN 25. Czy należy zmienić pozycje ?

Odp.2 Należy przyjąć zawory zgodnie z projektem.

Pyt.3 Brak pozycji związanych z zabezpieczeniem oddzielen p.poż kasetą ogniochronną PROMASTOP o odporności ogniowej EI 120. Czy należy dodać pozycje (jeśli tak to proszę podać obmiar oraz postawę wyceny)

Odp3 Przy wszystkich przejściach przed poszczególne przegrody ogniowe Wykonawca powinien przewidzieć na rurociągach przejścia zapewniające odporność ogniową EI 120.

Pyt.4 W przedmiarze instalacji wod-kan brak zaworu antyskażeniowego EADN 32, filtru siatkowego DN 25, zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 DN 25 filtru siatkowego DN 50, zaworu zwrotnego DN 50, rozdzielaczy ccw DN 80-szt. 2 proszę o dołożenie pozycji przedmiaru

Odp4 należy zabudować kompletne węzły wodomierzowe zgodnie z projektem.

Pyt.5 W przedmiarze wyst. 7 wentylatorów EURO f-my Dospel a w projekcie 16 szt. oraz 5 aparatów NEOLUX III z czerpnią powietrza a w projekcie 6 szt. Czy należy zwiększyć obmiar ?

Odp.5 należy zwiększyć obmiar do wartości zgodnych z projektem.

  
mgr inż. Krzysztof Ujma