



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 01.02.2010 r.

Nr 3410/14/09

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego

Pyt.1 sala gimnastyczna – przedmiar robót – poz. 249 – sufity podwieszane na ruszcie metalowym – Armstrong 657,42 m² Zgodnie z projektem architektury – opis techniczny str. 11 w Sali gimnastycznej należy wykonać sufit akustyczny odporny na uderzenia o stelażu uniemożliwiającym wbicie płyty do wewnątrz np. Armstrong Ultima Planks K2C2. Wg informacji uzyskanej od dostawy płyt Armstrong płyty tego typu nie są odporne na uderzenia i nie stosuje się ich w salach gimnastycznych.

Mając na uwadze duże rozbieżności cenowe materiałów tego rodzaju prosimy o wskazanie innego typu płyty sufitowej akustycznej spełniającej warunki zastosowania w obiektach sportowych.

odp.1 Zamiennym systemem dla sufitu podwieszanego może być np. Ecophon Super G Plus na konstrukcji nośnej Connect podwieszanej, którego zastosowanie w halach sportowych jest poparte zaleceniami producenta. Należy pamiętać że podany system Ecophon jest jedynie przykładowym w celu ustalenia parametrów rozwiązań systemowych.


Wojciech Krzysztof Ujma