



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 01.02.2010 r.

Nr 3410/14/09

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego

Pyt.1 prosimy o wyjaśnienie czy konieczne jest wyposażenie ścieżki gazowej w podwójne zawory elektromagnetyczne, układ kontroli szczelności, czujniki ciśnienia gazu oraz regulator ciśnienia zgodnie z rys. nr 3 instalacji gazu oraz poz. kosztorysu dot. instalacji gazowej poz. 91-94 jeśli zgodnie z danymi uzyskanymi od producenta kotłów palniki Matrix wyposażone są fabrycznie w ścieżkę gazową ? Zgodnie z danymi projektu instalacji gazu w skrzynce gazowej zaprojektowany jest reduktor gazu R-25 redukujący ciśnienie gazu średnioprężnego na niskoprężny co powoduje, że bezcelowe staje się stosowanie tak rozbudowanej ścieżki gazowej, o której mowa w poz. kosztorysowych 91-94 prosimy o podanie szczegółowych numerów katalogowych i pełnych nazw z uwagi na fakt, że podane w projekcie symbole np. zawór elektromagnetyczny DMV jest niepełny ponieważ na rysunku zaworów DMV dn 32 występuje około 17 rodzajów o dużej rozpiętości cenowej.

odp.1 Schemat jest na rys. 8, a nie 3 (projekt budowlany szkoły podstawowej tom II/4). Należy wykonać podłączenie zgodnie z rys. 8 i poz. 91-94 przedmiaru. Podanie numerów katalogowych w sposób jednoznaczny narzuca producenta i byłoby to sprzeczne z obowiązującą ustawą. Wykonawca ma podane typy urządzeń i powinien zgodnie z tym dokonać wyceny.

WOJTA
Krzysztof Ujma
mgr inż. Krzysztof Ujma