



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 02.03.2010 r.

Nr 3410/1/10

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla głębokości $H > 3\text{m}$ typowych studni kanalizacyjnych ze zwężką (zgodnie z załączonym rysunkiem) zamiast studni z płytą żelbetonową PP144/80 wg KB I-38.4.3/2/81.

Odp.1 Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni ze zwężką (konusem). W studniach ze zwężką komora robocza ma mieć wysokość min. 2,0 m Na konusie należy zamontować przynajmniej jeden pierścień pośredni Dn 0,6 m.

WOJT
mgr inż. Krzysztof Ujma