



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 14.07.2010 r.

Nr 3410/10/10

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa obiektów sportowych i małej architektury do użytku publicznego w miejscowości Słowik” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Zamawiający przewidział w niniejszym zamówieniu nawierzchnię syntetyczną sportową z płyt prefabrykowanych. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni sportowej z poliuretanu wylewanego w technologii typu NATRYSK – na przebudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo- betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm.

Nawierzchnia ta jest rekomendowana na obiekty sportowe typu boiska, bieżnie lekkoatletyczne. Posiada Rekomendację Techniczną ITB, atest PZH oraz certyfikat IAAF.

Odp.1 Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni sportowej z poliuretanu wylewanego w technologii typu NATRYSK.


mgr inż. Krzysztof Ujma

wyk.[J.O.]