



Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.pl

Poczesna, 16.09.2010 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3410/13/10 w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont 2 sztuk mostów drewnianych w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Żwirowej, gmina Poczesna**”

MODYFIKACJA treści SIWZ

Wójt Gminy Poczesna działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont 2 sztuk mostów drewnianych w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Żwirowej, gmina Poczesna**”.

Zakres modyfikacji jest następujący :

w przedmiarze robót remontu mostu nr 1 w poz. 11 jest : montaż rur żelbetowych śr. 1250 mm na przygotowanym fundamencie o dł. 20 mb

powinno być :

w przedmiarze robót remontu mostu nr 1 w poz. 11 : montaż rur żelbetowych śr. 1250 mm z uszczelką DN. 1400 do wykopów otwartych L 2.8 mb DNzewn. 1720 o dł. 22,4 mb
Materiały te dostarczy Zamawiający. Wykonawca uwzględni koszt montażu w ofercie.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.


mgr inż. Krzysztof Ujma

(podpis kierownika Zamawiającego)