

**UCHWAŁA NR 149/XVII/12  
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

**w sprawie harmonogramu programu prac dostosowawczych  
w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, art. 18 ust. 1 stawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz.158), po zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Gminy w Poczesnej, uchwała co następuje :

**§ 1.** Zaakceptować program dostosowania Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej oraz pomieszczeń wynajmowanych na cele ochrony zdrowia do wymagań określonych w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2.** Traci moc uchwała Nr 186/XX/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie harmonogramu programu prac dostosowawczych w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**mgr inż. Lidia Kaźmierczak**

**Program Dostosowania  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej  
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r.  
Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej, ul. Strażacka 27**

Lp.	Pozycja (numer odstępstwa) w decyzji PPIS	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa	Koszt realizacji (zł)	Termin realizacji	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	1	- punkt szczepień - gabinet zabiegowy - poradnia ginekologiczno-położnicza	odstępstwo od § 28 ust. 1 i 2	brak odpowiedniego połączenia ścian z podłogą oraz brak materiału na podłogach umożliwiającego ich mycie i dezynfekcję	uszczelnienie styku ścian z podłogą oraz wymiana zniszczonych powierzchni podłóg	-	IV kw. 2016	
2.	2	- punkt szczepień - gabinet zabiegowy - poradnia ginekologiczno-położnicza	odstępstwo od § 29	brak wykończenia ścian na całej wysokości materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję	pokrycie ścian na całą wysokość odpowiednim materiałem	-	IV kw. 2016	
3.	3	- poradnia ginekologiczno-położnicza	odstępstwo od załącznika nr 2 ust.5	brak bezpośrednio połączonego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w bidet z gabinetem badań ginekologicznych	adaptacja dodatkowych pomieszczeń z sąsiadującej jednostki	-	IV kw.2016	

**PROGRAM DOSTOSOWANIA  
GMINNEGO ZESPOŁU OSRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ  
do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 02.02.2011**

**OSRODEK ZDROWIA W NIERADZIE UL. TARGOWA 160**

Lp.	Pozycja (numer odstępstwa) w decyzji PPIS	Nazwa placówki (części placówki w której odstępstwo występuje)	Pozycja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011	Treść odstępstwa	Sposób likwidacji odstępstwa	Koszt realizacji (zł)	Termin realizacji	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	1	- punkt szczepień - gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 28 ust. 1 i 2	brak odpowiedniego połączenia ścian z podłogą oraz brak materiału na podłogach umożliwiających ich mycie i dezynfekcję	Budowa nowego Ośrodka Zdrowia	-	IV kw. 2016	
2.	2	- punkt szczepień - gabinet zabiegowy	odstępstwo od § 29	brak wykończenia ścian materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję	budowa nowego Ośrodka Zdrowia	-	IV kw.2016	