

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej“ Nr Projektu POIS 01.01.00-00-059/08

Poczesna 14.06.2012

JRP.042.122.2012.DM

WYJAŚNIENIE 9 **treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”** złożono zapytania o wyjaśnienie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1

Zamawiający nie podał parametrów pomp do przepompowni, tj. Q i Hp. Powyższy brak uniemożliwia rzetelną wycenę kosztów przepompowni.

Odpowiedź 1

Dane dla przepompowni ścieków w miejscowości Brzeziny dotyczące maksymalnego przepływu i wysokości podnoszenia są zawarte w następujących plikach:

1. Dla przepompowni P1

Zadanie_3_4_2_Brzeziny → Przepompownie_P1 → P1 → opis_P1_tehnologia_i_elektryka
W opisie ogólnym przepompowni na str2. w 7 wersie jest podane Qhmax.
W pkt 2.5. Pompy str 4 w/w opisu jest podana wysokość podnoszenia.

2. Dla przepompowni P2

Zadanie_3_4_3_Brzeziny → Przepompownie_P2 → P2 → opis_P2_tehnologia_i_elektryka
W opisie ogólnym przepompowni na str2. w 7 wersji jest podane Q_{hmax} .
W pkt 2.5. Pompy str 4 w/w opisu jest podana wysokość podnoszenia.

3. Dla przepompowni P3

Zadanie_3_4_4_Brzeziny → Przepompownie_P3 → P3 → opis_P3_tehnologia_i_elektryka
W opisie ogólnym przepompowni na str2. w 6 wersji jest podane Q_{hmax} .
W pkt 2.5. Pompy str 4 w/w opisu jest podana wysokość podnoszenia.

4. Dla przepompowni P4

Zadanie_3_4_4_Brzeziny → Przepompownie_P4 → P4 → opis_P4_tehnologia_i_elektryka
W opisie ogólnym przepompowni na str2. w 6 wersji jest podane Q_{hmax} .
W pkt 2.5. Pompy str 4 w/w opisu jest podana wysokość podnoszenia.

 WÓJTA
Inż. Krzysztof Ujma