



## Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.pl](mailto:wojt@poczesna.pl)

---

Poczesna, 28.08.2012 r.

GIZ.271.3.6.2012.DS

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Stara B, ul. Rolnicza, gmina Poczesna**” złożono zapytanie o wyjaśnienie przedmiaru robót. Poniżej treść zapytania i wyjaśnienie Zamawiającego:

Pytanie :

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie obsypki piaskowej kanału sanitarnego, bowiem w przedmiarze robót poz. 16 oraz poz. 36 obejmują tylko wykonanie podsypki o grubości 10 cm.

Odpowiedz :

Zamawiający przewiduje wykonanie obsypki piaskowej kanału sanitarnego o grubości 30 cm ponad wierzch rury.

**WÓJT**  
mgr inż. Krzysztof Ujma