



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48
e-mail: wojt@poczesna.com.pl

GIZ.271.3.20.2013.JD

Poczesna, dnia 24.09.2013r.

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Modernizacja drogi dojazdowej do pól Zawodzie i Korwinów na odcinku od km 0+000 do km 0+448 i od km 0+496 do km 0+920 wraz z remontem przepustów Nr 1 i 2**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

1. W związku z przetargiem jaki został u Państwa ogłoszony na "Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól Zawodzie i Korwinów wraz z remontem przepustów" proszę o weryfikację przedmiaru a dokładnie następujących pozycji nr 8 żużel wielkopiecowy stosowana jest norma za każdy 1 cm gdzie norma na żużel wielkopiecowy istnieje pod nr KNNR 6 0114-03 nr 9 podbudowa górna brak dodatkowe pozycji aby uzyskać gr 5 cm podobnie jest w poz. 33,34,55,56 nr 10,11 w. wiążąca nadana jest gr 5 cm a zastosowana norma dla gr 4 cm gdzie dla 5 cm norma to KNNR 6 0308-02 Proszę o weryfikację tych pozycji gdyż do ofert ma zostać dołączony kosztorys oferty.

Ad 1. W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający podtrzymuje wartości zgodne z opisem w przedmiarze robót przez analogię. Wymiana podbudowy z tłuczni kamiennego na żużel wielkopiecowy nie jest brana pod uwagę, ze względu na słabą nośność oraz trwałość konstrukcji drogi z podbudową z żużla. Zamawiający informuje, że nawierzchnia drogi jest zgodna z kategorią drogi o ruchu KR1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.(dz. U. Nr 43, poz. 430)


mgr inż. Krzysztof Ujma